



Posudek č. 1.6/13/11

Hygienické posouzení tlumičů hluku firmy Greif-akustika, s.r.o.

Expertíza č. : EX 130 336, SZÚ/01002/2013

Objednavatel posudku: Greif-akustika s.r.o., Kubíkova 12/1278, 182 00 Praha 8

Výrobce: Greif-akustika s.r.o., Kubíkova 12/1278, 182 00 Praha 8

Použité podklady:

- 1) Technické podklady firmy Greif-akustika .s r.o., www.greif.cz
- 2) Certifikát TÜV CZ na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 vztahující se i na výrobu akustických prvků pro snižování hluku ze dne 5.1.2012
- 3) ES Certifikát č. 1390-CPD-0168/09/P ze dne 24.2.2011 na celou výrobovou řadu izolačních materiálů firmy Rockwool a.s.
- 4) Atest na obalovou fólii určenou pro potravinářské obaly firmy Fatra a.s.- Folam OANN 072
- 5) VDI 6022-1 Ventilation and indoor airquality – Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units

Popis výrobku:

Jde o tlumiče hluku pro vzduchotechniku v hygienickém provedení – **buňkové tlumiče hluku typu GH** a **kulisové tlumiče hluku typu GKDH** určené pro instalaci do potrubí a stavebně připravených kanálů. Konstrukce tlumičů je z pozinkovaného plechu (příp. nerez) s izolační výplní vzduchotěsně uzavřenou v plastové fólii a oddělenou od proudícího vzduchu děrovaným pozinkovaným plechem.

Závěr


Dle předložených materiálů buňkové tlumiče hluku typu GH a kulisové tlumiče hluku typu GKDH

splňují hygienické požadavky

na tento typ prvků vzduchotechniky a lze je použít k úpravě vzduchu ve všech typech provozů, včetně čistých prostorů ve zdravotnictví, potravinářství a dalších technologických čistých prostorů.

29.3.2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum hygieny práce
a pracovního lékařství
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10


Ing. Zuzana Mathauserová
ved. Národní referenční laboratoře pro prašnost
a mikroklima v pracovním prostředí